Фізична особа-підприємець Май-Маєвський Юрій Володимирович
ІПН 3044004651 м.Житомир, вул. Чехова, 4 кв. 19
АТ «Райфайзен Банк Аваль», м. Київ, вул.Лескова, 9
р/р UA293808050000000026000520793, МФО 380805, Код ЄДРПОУ 14305909,

Вих. № 06-23
Від 08.06.2023 р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
ФОП Май-Маєвський Ю.В.

ВИСНОВОК № 08-06-2023/2
про проведення технічного обстеження
пандусу для маломобільних груп населення

Об'єкт: Будівля гуртожитку №2 по вулиці Чуднівська, 103б, корпус 2 в м. Житомирі, з окремим самостійним виходом назовні.

Замовник: Державний Університет «Житомирська політехніка» м Житомир, Чуднівська, 103. Ректор Євдокимов Віктор Валерійович

Основний вхід в гуртожиток влаштований з вулиці по сходах ганку, пандус по проектному рішенню має один підйом. Відповідно до п. 5.3.1 ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» пандус повинен мати висоту одного підйому не більше 0,8 м. при уклоні не більше 8%, ширину при однобічному русі не менше – 1,20 м., а також на повороті пандуса повинна бути площадка глибиною не менше – 1,50 м.

Пандус для маломобільних груп населення будівлі гуртожитку за адресою: Житомирська область, місто Житомир, вулиця Чуднівська, 103б – висота одного підйому 0,9 м., уклон не більше 8%, ширина при однобічному русі – 1,20 м., висота двобічного огородження поручень – 0,92 м. та - 0,69 м. - відповідає державним будівельним нормам та відповідає вимогам надійної і безпечної експлуатації.

Пандус виконано з металевих конструкцій (труби стальні профільні).

Умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщення гуртожитку створені відповідно до Державних будівельних норм, правил і стандартів.

Висновок про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій пандусу склав:

Відповідальний виконавець _____ Май-Маєвський Юрій Володимирович

експерт
Кваліфікаційний сертифікат АЕ № 006086 від 15.04.2021 р.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ № 006086

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

Експерт

(кваліфікаційна професія)

Виданий про те, що Май-Маєвський Юрій Володимирович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт будівельний І категорії.

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від _____ № _____

(рішенням відповідної секції Комісії від 15.04.2021 № 92, затвердженим президією Комісії 15.04.2021 № 92).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 15.04 2021 року за № 5393.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки).

Дата видачі 15.04 2021 року

Голова (заступник голови) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії _____ Власенко І.М.

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.